



City hydrant on Penfield may cause waterflow alarme in Genome or Trotter when opened.

Waterflow alarms when opening following hydrants: #02 (Morrice Hall), #03 (McConnell Eng) et #04 (RVC) Please submit equipment shutdown request for their use.

Client :
MCGILL UNIVERSITY
DOWNTOWN CAMPUS

Titre :
DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'AQUEDUC

Services professionnels par :



Légende :
● Borne d'incendie
✕ Vanne

Échelle : Aucune
Date : 201006
Dessiné par : Abuono
Révisé par : E.C.